НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail.nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00040** 034363

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ХимСтар», ОГРН: 1151690089858
Юридический адрес: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 35, оф. 306.
Фактический адрес: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 35, оф. 306, телефон: +7 (843) 245-67-68, адрес электронной почты: chemstarinfo@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ХимСтар», ОГРН: 1151690089858
Юридический адрес: 420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 35, оф. 306. Фактический адрес: 420051, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, д. 23, телефон: +7 (843) 245-67-68, адрес электронной почты: chemstarinfo@gmail.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ОС ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 135, корп. 3, эт. 1, пом. 3, ком. 13А, рабочее место 3У, тел. 8 (495) 150-95-38, факс 8 (495) 150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными полиуретановым клеем торговых наименований: «Пена-цемент POLYNOR М-500», «Клей для кладки блоков Формула Тепла», изготовленные по ТУ 2252-002-46128283-2016. (См. приложение - бланк № 008006)
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.52.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС
3506100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкция»
(См. приложение - бланк № 008006)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПИ2022/11-15/1-ЛС от 15.11.2022 г., № ПИ2022/11-15/2-ЛС от 15.11.2022 г., № ПИ2022/11-15/3-ЛС от 15.11.2022 г., № ПИ2022/11-15/4-ЛС от 15.11.2022 г., ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г., 141108, Московская обл., г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Советская, стр. 1/2, корп. 10, склад железобетонный, пом. 1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 001RU.Я2331.04ПВК0/10177 от 31.10.2022 года, выдан ОС ООО «МФЦС», свидетельство № МФЦС.001RU.Я2331.04ПВК0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.11.2022 г. по 14.11.2027 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Солодских

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.А. Зуева

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00040** 008006

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Код ОК 034 (ОКПД2)	Наименование и обозначение продукции	Обозначение национального стандарта или свода правил
20.52.10.190	1. Конструкция огнестойкая несущая неармированная, с линейными швами заполненными однокомпонентным полиуретановым клеем торговых наименований: «Пена-цемент POLYNOR M-500», «Клей для кладки блоков Формула Тепла», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 200 мм (марка бетона по средней плотности не менее D300, класс по прочности на сжатие не менее B1,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея.	Предел огнестойкости конструкции – REI240, при равномерно распределенной нагрузке 7500 кг/м².
	2. Конструкция огнестойкая несущая армированная, с линейными швами заполненными однокомпонентным полиуретановым клеем торговых наименований: «Пена-цемент POLYNOR M-500», «Клей для кладки блоков Формула Тепла», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 200 мм (марка бетона по средней плотности не менее D300, класс по прочности на сжатие не менее B1,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея.	Предел огнестойкости конструкции – REI240, при равномерно распределенной нагрузке 7500 кг/м².
	3. Конструкция огнестойкая несущая неармированная, армированная с линейными швами заполненными однокомпонентным полиуретановым клеем торговых наименований: «Пена-цемент POLYNOR M-500», «Клей для кладки блоков Формула Тепла», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007) шириной не менее 100 мм (марка бетона по средней плотности не менее D500, класс по прочности на сжатие не менее B2,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея.	Предел огнестойкости конструкции – EI90.
	4. Конструкция огнестойкая несущая армированная, армированная с линейными швами заполненными однокомпонентным полиуретановым клеем торговых наименований: «Пена-цемент POLYNOR M-500», «Клей для кладки блоков Формула Тепла», изготовленная из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007) шириной не менее 100 мм (марка бетона по средней плотности не менее D500, класс по прочности на сжатие не менее B2,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея.	Предел огнестойкости конструкции – EI90.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.С. Солодских**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.А. Зуева**