ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1977
от 19.05.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 446

1. **Наименование продукции**: Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения.

2. **Организация-изготовитель:** ООО «Поритеп НН», 607600, Россия, Нижегородская область, г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.17

3. **Получатель заключения**: ООО «Поритеп НН», 607600, Россия, Нижегородская область, г. Богородск, Дуденевекое шоссе, д.17

4. **Представленные материалы:**
   - ГОСТ 31360.
   - Протокол лабораторных исследований № 1/05-111 от 4 мая 2016 г. Испытательной лаборатории ООО «СоюзГарант» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭП50)

5. **Область применения продукции:** В качестве несущих, самонесущих и ненесущих элементов в наружных и внутренних стенах зданий, сооружений и помещений всех типов: жилых, общественных, административных и промышленных (в т.ч. пищевой промышленности), в лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, воинских частях и учреждениях МО РФ, дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в зданиях и помещениях для животных и птиц, в зданиях, сооружениях и помещениях для других потребителей.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям: Раздел 11 "Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества" главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не более (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг - 370;

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения; может быть использована в строительстве.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; ГОСТ 31360, действующей нормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» Д. Д. Омельченко